

PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU wymagania prawne, wskazania do projektowania

**Rzecznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpowozarowych
Rzecznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Pozarnictwa**

mgr inż. Ryszard Stępkowski

Kielce 13.03.2014 r.

Targi Kielce



Wymagania prawne stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r.,
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz.
690 ze zm. z 2009 r.)

§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
ust. 2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do
wszystkich obwodów, *z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru*, należy
stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m³ lub
zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Strefa Pożarowa

§ 226. 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.

W budynku

- użyteczności publicznej
- zamieszkania zbiorowego – ZL
- produkcyjnym, magazynowym – PM
- inwentarskim IN
- mieszkalnym ZL
- usługowym ZL lub PM
- do wykonywania zawodu ZL lub PM

Poza budynkiem (teren otwarty)

- składowisko materiałów palnych pod zadaszeniem, wiata
- obiekt tymczasowy typu namiotowego
- kontenery i baraki budowlane
- stadion, amfiteatr
- tunele drogowe i kolejowe, podziemne przejścia dla pieszych
- silosy na materiały palne
- obiekty pływające zacumowane z funkcją użyteczności publicznej (restauracje, bary, sklepy, dyskoteka itp.)

PRZECIWPÓŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU

wymagania prawne, wskazania do projektowania

Dziękuję za uwagę

**Rzecznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpowozarowych
Rzecznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Powozarnictwa
mgr inż. Ryszard Stępkowski**

Kielce 13.03.2014 r.

... cała prezentacja może być udostępniona płatnie po kontakcie z autorem